

2017.5.25

# 重庆市建设项目竣工环境保护验收批复

渝(荣)环验(2017)056号

重庆市荣昌区人民医院:

你单位报送的荣昌区人民医院住院综合楼扩建、荣昌区急救中心建设项目竣工环境保护验收申请和相关资料收悉。经研究,现批复如下:

项目在拆除原3F传染病楼及相邻空地上新建1栋16F/-2F住院综合楼(含急救中心),占地6442.48m<sup>2</sup>,总建筑面积36940.75m<sup>2</sup>。项目按功能布局包括:保障设备用房(含配电房)、车库;设置1000张住院床位的住院病人配套用的药房、收费(办理出入院)、医保办;设置荣昌县急救中心800m<sup>2</sup>;设置体检科;设置15间封闭式无菌手术室(百级3间,其余万级),3间开放式手术室,麻醉复苏室,ICU重症监护室(开设床位20张)以及手术室、康复科、妇科、产科、耳鼻喉科、眼科、骨科1科、骨科2科、脑外科、泌尿外科、胸外科、普外科等住院病区,设床位572张。项目总投资9234万元,环保投资270万元,环保投资比例为2.55%。

在建设过程中业主单位认真执行了环境影响评价制度和环保“三同时”制度,医疗废水的处理、医疗废物的管理以及其他污染防治措施等基本满足项目竣工环境保护验收要求,同意该项目竣工环境保护验收。

请在接到本批复后,进一步加强污染治理设施的管理,并接受荣昌区环境行政执法支队的日常监督管理。



送:荣昌区环境行政执法支队。

# 重庆市建设项目 竣工环境保护验收意见

渝(荣)环验[2007]7号

荣昌县人民医院:

你单位报送的住院部、传染病区建设项目环境保护竣工验收表已收悉。经研究,现审批如下:

该建设项目达到环保审批要求,同意该项目的竣工环境保护验收。该项目在日常运行过程中,应严格执行环保管理,杜绝事故发生。

附件在县委档案馆  
2008.4.8.



抄送: 环境监测站      监察大队

存档<sup>9</sup>

# 荣昌县环境保护局文件

荣环发〔2007〕32号

## 荣昌县环境保护局 关于同意荣昌县人民医院 医疗污水设施竣工验收的通知

荣昌县人民医院:

根据重庆市环保局、重庆市卫生局联合下发的《关于印发重庆市 2006 年医疗机构污水污染整治实施方案的通知》(渝环发〔2006〕34号)和荣昌县人民政府办公室《关于印发荣昌县 2006 年医疗机构污水污染整治方案的通知》(荣昌府办发〔2006〕68号)要求,你院实施了医疗污水污染整治工程。该项目按规定经过试运行,并经荣昌县环境监测站监测,整治后的医疗污水达到了《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005),同时安装了在